

Jestvujuce VNV 322-431- bez zmeny

VEĽKÝ OSTROV

Jestvujuce NNV- bez zmeny

SO01
NAVRHOVANÉ VN VEDENIE - PRÍPOJKA
3x42-AL17-ST1A (3x42/7 AlFe), dl. 1254m (1253,6m)
NOVÁ TS, STOŽIAROVÁ - VN 322-431

Jestvujuce-NNV- bez zmeny

Jestvujuce NNV
- bez zmeny

SO 02.
Demontáž NNV, 4x25 AlFe6
stlp č.153 - stlp č.161; 501,3m

Ovčiarске

SO01
NAVRHOVANÉ VN VEDENIE - PRÍPOJKA
3x42-AL17-ST1A (3x42/7 AlFe), dlžka: 1234m (1233,6m)
NOVÁ TS, STOŽIAROVÁ - VN 322-431

SO 02.
Demontáž NNV, 4x25 AlFe6
stlp č.153 - stlp č.161; 501,3m

Salaše

Jestvujuce NNV- bez zmeny

SO2.
Demontáž NNV, 4x35 AlFe6
stlp č.190 - stlp č.197; 408,5m

Jestvujuce NN vedenie- bez zmeny
4x35 AlFe6

NOVÁ JEDNOTLÍPOVÁ TS
TRAFO 100kVA

SO02.
Navrhované NNV - vývod 1 z novej TS
NFA2X 4x95, nová TS - stlp č.138, dlžka: 363m


SO02.
Demontáž NNV, 4x35 AlFe6
stlp č.190 - stlp č.197; 408,5m

Jestvujuce NNV
4x35 AlFe6

SO02.
Rekonštrukcia NNV
jestvujuceho 4x25 AlFe6 na NFA2X 4x95
od novej TS po stlp č. 187(185), dlžka 1062m

Legenda:

- Trasa jestvujuceho 22kV vzduš. vedenia
- Navrhované VN vzdušné vedenie
- NNV- NN vzdušné vedenie - jestvujuce, zotávajúce
- NN vzdušné vedenie - rekonštrukcia v trase na NFA2X 4x95
- NN vzdušné vedenie - NFA2X 4x95- navrhované nové
- NN vzdušné vedenie - na demontáž
- VN stĺp - existujúci
- Nový stĺp - VN resp. NN
- NN stĺp - existujúci
- 45,1 - vzdialenosť medzi stĺpmi - nová
- 1 - nové číslo NN stĺpov
- 1.1 - Jestvujuce čísla NN stĺpov
- 1.2 - Nové čísla NN a VN stĺpov
- 1.3 - Jestvujuce čísla VN stĺpov
- 1.4 - Dať závesný NFA2X 4x16 namiesto 4-vodičovej DP - domovej prípojky
- 1.5 - Jestvujuce zemny kábel - DP prepojiť na nové izol. NN vedenie
- 1.6 - ZMK



184 - číslo odborného miesta - ČOM
 NO- námrazová oblasť = I+1

Kontroloval:	Ing. Vladimír Čurgali	
Zodpovedný projektant:	Ing. Marián Šabík	
Miesto stavby/Kataster:	Kolárovo	
Investor/objednávateľ:	Západoslovenská distribučná, o.s.	
Stavba:	KO_Kolárovo, vývod TS 0017-753, NNV, TS, VNV	
Subor/Objekt:	SO 01. VN vzdušné vedenie	PS 01. Transformačná stanica
	SO 02. NN vzdušné vedenie	SO 03. Transformačná stanica - stavebná časť
Obsah:	SITUÁCIA SO01 AŽ SO03	
Číslo zákazky:	L13.0054-19.0003	
Dátum:	12/2020	
Revízia:	01	
Mierka:	1:2000	
Formát:	A0	
Šupeň:	PDKSP	
Sada č.:	1	
Výkres č.:	2	



Salaše

SO02.
Rekonštrukcia NNV
jestvujuceho 4x25 AlFe6 na NFA2X 4x95
od novej TS po stlp č.187(185), dlžka 1062m