



NAPĎŤOVÁ SÚSTAVA 3+PE+N 50Hz 230/400V/TN-S  
OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTR.PRÚDOM V ZMYSLE STN 33 2000-4-41:2007  
411 OCHRANNÉ OPATRENIA :  
411.2 ZÁKLADNÁ OCHRANA (PRIAMÝ DOTYK)  
A.1 ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASŤI  
A.2 ZABRANÝ ALEBO KRYTÝ  
B.2 PREKAŽKY  
B.3 UMIESTNENIE MIMO DOSAHU  
411.3 POŽIADAVKY NA OCHRANU PRI PORUČE (NEPRIAMY DOTYK)  
411.3.1 OCHRANA UZEMNENIM A POSPOJOVANIM  
411.3.2 SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUČE  
411.3.3 DOPLNKOVÁ OCHRANA – PRÚDOVÝ CHRANIČ

POZNAMKY :

TYP ROZVADZACA =RO NOVÝ EXISTUJÚCI ROZV.VEREJ.OSVETLENIA fir.HASMA NEZAPUS.  
KRYTIE IP 44/20  
VÝVODY ZDOLA

1.PRUDOVÝ CHRANIC =FR1 JE KOMBINOVANÝ S NADPRUDOVOU SPUSTOU.  
2.VSETKY POUZITE PRISTROJE SU OD FIRMY EATON.

Zodp.projektant : Ing.Peter MALIK	Časť : ELEKTRO	Stupeň PD : STAVEBNÉ POVOLENIE	Názov stavby : Rekonštrukcia oploštenia parku svätej Rozálie v Kolárove	„pm„,PROJEKT proj.elektronštoláci bleskozvodov.EPS Ing.PETER MALIK NOVÁ STRAŽ 946 11
Autor stavby : Mgr.arch.Mgr.art.K. Osémy	Dátum : 07.2020	Číslo zdk.: 139/2020	Obsah výkresu : ZAPOU.ISTAC.ARMAT.DO ROZV.=RO	Číslo výkr. : E-002
Vypracoval : Ing.Peter MALIK				
Investor : Mesto Kolárovo				
Miesto stav.: Kolárovo ul.Palkovicha	Mierko:			