

**PROTOKOL č. 100/2020**  
o určení vonkajších vplyvov  
v zmysle normy STN 33 2000-5-51

Zákazka č. 139/2020

**ZLOŽENIE KOMISIE :**

Predseda : Ing. Peter Malík

Členovia : Mag.arch.,Mgr.art. Krisztián Csémy  
Juhász František

projektant elektro  
autor stavby  
revízny technik

**NÁZOV OBJEKTU : Rekonštrukcia oplotenia parku Svätej  
Rozálie v Kolárove**

**INVESTOR** : Mesto Kolárovo

**MIESTO STAVBY** : Kolárovo

**POUŽITÉ PODKLADY** : Normy 33 2000-5-51:2007, výkres situácie.

**POPIS OBJEKTU** : Vonkajší priestor určený pre napájanie osvetlenia,  
elektromerový rozvádzač osvetlenia .

**ZOZNAM VONKAJŠÍCH VPLYVOV :**

321.1 Teplota okolia	AA7
321.2 Atmosferické podmienky okolia	AB8
321.3 Nadmorská výška	AC1
321.4 Výskyt vody	AD2
321.5 Výskyt cudzích pevných telies	AE2
321.6 Výskyt koroz.alebo znečist. látok	AF2
321.7 Mechanické namáhanie	
321.7.1 Náraz	AG1
321.7.2 Vibrácie	AH1
321.8 Výskyt rastlínstva a plesní	AK1
321.9 Výskyt živočíchov	AL2
321.10 Elektromag.,elektrostat.,ioniz.pôsob.	AM1
321.11 Slnéčné žiarenie	AN2
321.12 Seizmické účinky	AP1
321.13 Búrková činnosť	AQ2
321.14 Pohyb vzduchu	-
321.15 Vietor	AS2
322.1 Schopnosť osôb	BA1
322.2 Elektrický odpor ľudského tela	BB
322.3 Dotyk osôb s potencialom zeme	BC2
322.4 Podmienky evakuácie v prípad.nebezp.	BD1
322.5 Povaha spracovan. alebo sklad. látok	BE1

323.1 Konštrukčné materiály  
323.2 Konštrukcia budov

CA1  
CB1

**ROZHODNUTIE :** Z hľadiska nebezpečia úrazu elektrickým prúdom je vonkajší priestor nebezpečný, krytie elektrických prístrojov, rozvádzačov musí byť min. IP 43.

**ZDOVODNENIE :** Komisia rozhodla v zmysle platných elektrotechnických a ďalších predpisov STN a technických údajov od výrobcov a dodávateľov stavebných a elektrotechnických materiálov.

**ZÁVER :** V prípade akýchkoľvek zmien v predmetných priestoroch a zmien určených materiálov v stavebnej konštrukcie tomto protokole v období prípravy a čase vlastnej stavby je potrebné tento protokol doplniť.

Dátum vypracovania protokolu  
30.6.2020

podpis predsedu komisie